

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, тел.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111/1/83

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад «Радуга» с. Краснореченское Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного (заместителя главного) государственного инспектора Хабаровского района по пожарному надзору А.А. Пархоменко № 111 от (наименование органа ГПН)

05.09.2019г. года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» 09 2019 г. с 10 час. 00 мин. до «19» 09 2019 г. 12 час. 00 мин. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Хабаровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Чихонацким Максимом Владимировичем здания МБОУ НШ ДС «Радуга» с. Краснореченское

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ НШ ДС с. Краснореченское Петиной Еленой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№Прод-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документапо пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Дверь в прачечной (согласно технического паспорта помещения №-28) выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).</u>	<u>СП 4.13130.2013 п. 5.2.6</u>	<u>01.07.2020г</u>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Гос. инспектор Хабаровского района
по пожарному надзору М.В. Чихонацкий
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.*

«19» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«19» 2019 г.