

ОТЧЁТ

об исполнении предписания

ФС по экологическому, технологическому, атомному надзору (Ростехнадзор)
Дальневосточного управления Ростехнадзора от 27 марта 2019 №П-А71-214/07-04

№ п/п	Нарушение	Сроки устранения	Ответственный	мероприятия
1	1/2 Отсутствует лицо ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок школы	01.02.2020	Директор	Не выполнено. Заявки на включение в ПФХД на 2020 г; ходатайство о заключении МК МУП «РЭС»; от 03.04.2020 № 131
2	2/3 Отсутствует заместитель ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок			
ВРУ-0,4 кВ				
3	3/11 Отсутствует утверждённая однолинейная схема электрических соединений	01.02.2020	Директор	Выполнено. Однолинейная схема электрических соединений утверждена в соответствии с п 1.8.1. ПТЭЭП
4	4/12 На оборотных сторонах дверей ГРЦ ВРУ-0,4 кВ отсутствуют утверждённые схемы первичных и вторичных электрических соединений	01.02.2020	Директор	Выполнено. На оборотных сторонах дверей ГРЦ ВРУ-0,4 кВ утверждены схемы первичных и вторичных электрических соединений

Директор



Е.В. Петина