

ОТЧЁТ

об исполнении предписания

Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ОНД и ПР  
по Хабаровскому району № 110/1/82 от 19.09.2019

№ п/п	Нарушение	Сроки устранения	Ответственный	мероприятия
1	Электропровода пожарной сигнализации на объекте защиты не выполнены с учётом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия	01.07.2020	Директор	Не выполнено. Заявки на финансирование в Управление образования АХМР-№ 236 от 21.09.2019 № 361 от 26.12.2019; 03.02.2020 № 31; 03.02.2020 № 30; 08.04.2020 № 101;
2	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта			Заявки на финансирование в МКУ «ЦБУО»- от 07.10.2019 № 258; 04.02.2020 № 36
3	Срок службы автоматической пожарной сигнализации, пожарных извещателей составляет более десяти лет			Дверь установлена в соответствии с требованиями СП 1.13130 2009 п 4. 2. 6
4	Дверь эвакуационного выхода с холла на улицу открывается не по направлению выхода			Не выполнено Заявки на финансирование в Управление образования АХМР-№ 236 от 21.09.2019 № 361 от 26.12.2019; 03.02.2020 № 31; 03.02.2020 № 30; 08.04.2020 № 101;
5	Система противопожарной защиты в неисправном состоянии			Заявки на финансирование в МКУ «ЦБУО»- от 07.10.2019 № 258; 04.02.2020 № 36;
6	Пожарный водоём в неисправном состоянии			Не выполнено Заявки на финансирование в Управление образования АХМР-№ 236 от 21.09.2019 03.02.2020 № 31; 03.02.2020 № 30; 08.04.2020 № 102  Заявки на финансирование в МКУ «ЦБУО»- от 07.10.2019 № 258; 04.02.2020 № 36;  Руков-лю ПЧ № 17 от 30.06.2020 № 140

7	Качество обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным составом не проверено в установленный срок			<p>Не выполнено Заявки на финансирование в Управления образования АХМР-№ 236 от 21.09.2019 03.02.2020 № 31; 03.02.2020 № 30; 08.04.2020 № 101;</p> <p>Заявки на финансирование в МКУ «ЦБУО»- от 07.10.2019 № 258; 04.02.2020 № 36</p>
8	Инструкция о мерах пожарной безопасности, не соответствует Правилам противопожарного режима в РФ	01.07.2020	Директор	Правила разработаны в соответствии с Правилами противопожарного режима п 2. 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ

Директор



Е.В. Петина