

ОТЧЁТ  
 Об исполнении предписания  
 ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ОНПР по Хабаровскому району  
 От 06.08.2020 № 94/1/1

№ п/п	Предписание	Сроки устранения	Ответственный	мероприятия
1	Электропровода пожарной сигнализации на объекте защиты не выполнены с учётом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия	01.07.2021	директор	выполнено 17.10.2020 Текущий ремонт АПС и тревожного оповещения
2	Отсутствует исполнительская документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	01.07.2021	директор	в наличии
3	Система противопожарной защиты находится в неисправном состоянии	01.07.2021	директор	Устранено 17.10.2020 Текущий ремонт АПС и тревожного оповещения
4	Пожарный водоём находится в неисправном состоянии	01.07.2021	директор	Проводятся мероприятия по устранению данного предписания: заявки на финансирования, запрос в ГУ МЧС
5	Качество обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным составом не проверено в установленный срок	01.07.2021	директор	Выполнено 12.10.2020

Директор



Е.В. Петина