ОТЧЁТ

об исполнении предписания

Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ОНД и ПР
по Хабаровскому району № 111/1/83 от 19.09.2019

№ п/п	Нарушение	Сроки устранения	Ответственный	мероприятия
1	Дверь в прачечной (согласно технического паспорта помещения № 28) выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа	01.07.2020	Директор	Установлена дверь в соответствии с СП 4 .13130.2013 п 5.2.6.

Директор Е.В. Петина