

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ НШ ДС с. Краснореченское  
«01» 09 2020г.  
Е.В. Петина



**РЕЖИМ**

**ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

1. Учебные помещения проветриваются во время перемен, согласно действующего расписания занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.
2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА**

Наружная температура, град. С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10

В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах и форточках.

3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:
  - в классных помещениях, учебных кабинетах + 18 °С + 24 °С.
4. Для контроля температурного режима кабинеты оснащаются бытовыми термометрами.
5. Во внеурочное время при отсутствии детей в кабинетах должна поддерживаться температура не ниже +15°С.