



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад «Радуга»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко А.А. от 11.08.2021 года №-95, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.30 мин. «13» августа 2021г. по 15ч. 00 мин. «16» августа 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Хабаровского муниципального района по пожарному надзору Трандофиловым Сергеем Юрьевичем муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальной школы – детского сада «Радуга», расположенного по адресу: 680501, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Краснореченское, ул. Центральная, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О. директора МБОУ НШ ДС с. Краснореченское Кондрат Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный водоем находится в неисправном состоянии.	п. 48 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору

С.Ю. Трандофилов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



и.о. директора Коусрат Т.С
(должность, фамилия, инициалы)